

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Ульяновской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Карла Маркса, д.121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: unduln@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску

(наименование органа государственного надзора)

пер. Пожарный, д. 4, г. Ульяновск, 432071, тел. (8422) 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru

ПРОТОКОЛ № _____

об административном правонарушении в области пожарной безопасности

« 15 » июня 2021 г.

(дата составления протокола)

г. Ульяновск, пер. Пожарный, 4

(место составления протокола)

Я, _____ государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего протокол)

капитан внутренней службы Абдуллин Рамис Шафкатевич

рассмотрев акт проверки №154 от 09.06.2021 г.

руководствуясь ст. _____ 23.34, 28.2, 28.3, 28.5. КоАП РФ

(указываются номера статьи и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество	Осипова Надежда Ивановна
Дата и место рождения	21.09.1973 г.р., гор. Ульяновск
Зарегистрированный(ая) по месту жительства (пребывания)	г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 69, кв. 84 тел.: 8-906-146-50-35
Фактически проживающий(ая)	г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 69, кв. 84
Место работы (учебы)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №139 «Яблонька» (далее - МБДОУ детский сад №139 «Яблонька»)
Занимаемая должность	Заместитель заведующего по АХЧ
Заработная плата (иной заработок)	н/д
Документ, удостоверяющий личность	Паспорт гражданина РФ серия 7318 №288455, выдан УМВД России по Ульяновской области, 16.10.2018 г.
Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда	Не привлекалась

« 09 » июня 2021 г. в 10 ч. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки в здании, помещениях МБДОУ детский сад №139 «Яблонька» по адресам: 432049, г. Ульяновск, улица Аблукова, 35, улица Аблукова, 35А, установлено, что должностным лицом были нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены
	г. Ульяновск, улица Аблукова, 35	
1.	Не обеспечена периодичность осмотра и проверки огнетушителей, расположенных в здании детского сада по адресу: г. Ульяновск, улица Аблукова, 35. В предоставленном журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют отметки о проведении ежеквартальной проверке.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ) п.

	Нарушение устранено в ходе проверки.	60; СП 9.13130.2009 п. 4.3.5, 4.2.6
2.	В соответствии с технической документацией изготовителя не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Последняя проверка проводилась в 2019 году. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 42
3.	Допущена эксплуатация электропроводов освещения в здании детского сада, с видимыми нарушениями изоляции. В помещении комнаты уборочного инвентаря, расположенной на 1-м этаже, эксплуатируется проводка, изоляция, которой выполнена изолентой, а должно быть выполнено соединительными пластиковыми изолирующими зажимами. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 35 «а»
4.	Под лестничным маршем лестницы 2-го типа допущено устройство кладовки (подсобка охраны, в которой установлена мебель). Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 16 «к»
5.	Под лестничным маршем лестницы 2-го типа допущено устройство кладовки (подсобка охраны, в которой хранятся постельные принадлежности). Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 16 «к»
6.	Расстояние от светильника с лампой накаливания до хранящихся товаров, в помещении склада с категорией по пожарной опасности В-2, составляет менее 0,5 метра. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 288
7.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, ведущих из здания непосредственно наружу, и на лестницу 3-го типа, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 26
	г. Ульяновск, улица Аблукова, 35А	
8.	Не обеспечена периодичность осмотра и проверки огнетушителей, расположенных в здании детского сада по адресу: г. Ульяновск, улица Аблукова, 35А. В предоставленном журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют отметки о проведении ежеквартальной проверки. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 60; СП 9.13130.2009 п. 4.3.5, 4.2.6
9.	Допущена эксплуатация электропроводов освещения в здании детского сада, с видимыми нарушениями изоляции. В помещении гладильной, расположенной на 1-м этаже, эксплуатируется проводка, изоляция, которой выполнена изолентой, а должно быть выполнено соединительными пластиковыми изолирующими зажимами. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 35 «а»
10.	Не обеспечено наличие на дверях, ведущих из помещений групповых ячеек (группы №№10,11), расположенных на 2-м этаже, на лестничную клетку, приспособлений для самозакрывания. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 24
11.	Не обеспечено наличие на дверях, ведущих из помещений групповых ячеек (группы №№9,10), расположенных на 2-м этаже, на лестничную клетку, приспособлений для самозакрывания. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 24
12.	Не обеспечено наличие на двери, ведущей из коридора 1-го этажа, на лестничную клетку, приспособлений для самозакрывания. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 24
13.	Допущено использование технического помещения (тепловой узел), расположенного на 1-м этаже для хранения оборудования, мебели и других предметов. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 16 «б»
14.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, ведущих из здания	ППР в РФ п. 26

непосредственно наружу, и на лестницу 3-го типа, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Нарушение устранено в ходе проверки.

За что предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол: _____

(подпись правонарушителя)

(Осипова Н.И.)

(Фамилия, инициалы)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____

(наличие вещественных доказательств по делу, отметка

при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

К протоколу прилагается: _____

(перечень прилагаемых документов и вещей)

Административное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности будет рассмотрено

(Ф.И.О.)

15 июня 2021 года в 11 часов 00 минут по адрес: г. Ульяновск, пер. Пожарный, 4 каб. №16

При себе иметь документы, подтверждающие личность и полномочия.

Должностное лицо, составившее протокол

(подпись лица, составившего протокол)

(Абдуллин Р.Ш.)

(Фамилия, инициалы)

Копию протокола получил(а), права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ (в т. ч. ст.25.1) мне разъяснены, о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении извещен(а)

15.06.2021

(дата, подпись гражданина)

Осипова Н.И.

(Фамилия, инициалы)

